

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

İhale Kodu : 00285

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PIYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145113007

Fax : 4145121236

E-Posta: [sanliurfadhs11@saglik.gov.tr](mailto:sanliurfadhs11@saglik.gov.tr)

[vdhsatinalma@gmail.com](mailto:vdhsatinalma@gmail.com)

İLHAN ERKAN

Başhekim



S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	CHİLLER SOĞUTMA GRUBU DEVİRDAİM POMPASI BAKIM ONARIMI	3	ADET		
2	ASPİRATÖR BAKIM ONARIMI.	3	ADET		
3	PİS SU TAHLİYE POMPASI BAKIM ONARIMI	1	ADET		
			Genel Toplam(KDV Hariç):		

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

**\*Teklif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazısını Göndermeniz Rica olunur.**

**\*\*UBB KODU OLMAYAN TEKLİFLER KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

**\*\*TEKLİFLERİNİZİ EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE GÖNDERMENİZ RICA OLUNUR.**

**\*\*TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. TEKLİFLERİNİZİN UYGUNLUĞU İÇİN ŞARTNAME TARAFINIZCA İMZALANIP TARAFİMIZA GÖNDERİLMELİDİR.**

**DOĞAN  
ELEKTRİK**

**GENEL SERVİS FORMU**

SERVİS NÖ: 139

Eski Derik Cad. Dağ Apt.  
Karşısı  
Viranşehir / ŞANLIURFA  
Cep: 0 542 763 03 88  
e-mail: doganelektrik69@gmail.com

Müşterinin ( Kurum Müteahhit) Adı	Viranşehir Devlet Hastanesi		
Yetkili Kişi Adı Soyadı			
Adres / Telefon / Faks			
İşin Adı / Sipariş No.			
Ürün Modeli / Seri No.		Garanti Kapsamında <input type="checkbox"/>	Garanti Kapsamında Değil <input type="checkbox"/>

Viranşehir Devlet Hastanesinde bulunan filiz grubunun  
3 Adet 37 kw sohp grubundaki elektrik motorlarının  
arızalandığı tespit edilmiştir olup gerekli olan  
malzemeler şunlardır.

6 Ad 6312 No'lu ruhmam serisi Motor 0241S1 Ak

3 Adet Keçe 2 Motor Serisi No: 0241S2 Ak

3 Ad. Motor Kapakları 3 Motor Serisi No: 001974, Ak

3 Ad. Soğutma pervaneleri

3 Ad. motor bina Klemensi

2 Ad Kontaktör

ve işçilikler

Ayrıca Trafo bina kısmında bulunan 3 Adet  
60 cm trafolar fanları (Aspiratör) arızalanmış  
olup sarılması gerekmiştir.

DOĞAN ELEKTRİK

SÖLEYMAN YILMAZ  
MÜHÜR NO: 20120012001  
Eski Derik Cad. Dağ Apt. Karşısı  
Viranşehir / ŞANLIURFA

\*Sistem çalışma prensibi uygulamalı olarak anlatılmış, kullanım - bakım / onarım kılavuzu ile elektrik projeleri teslim edilmiştir  
\*Kullanım kılavuzundaki donmaya karşı tedbirlerin alınmasından doğacak arızalar ile şebekə voltajındaki ani değişimler  
sebebiyle oluşabilecek arızalar garanti kapsamında değildir.

MÜŞTERİ	YETKİLİ SERVİS
27.10.2019. 2019. L. H. Erkan	27.10.2019. DOĞAN ELEKTRİK

Mehmet EVDİ  
Teknik

SÖLEYMAN YILMAZ  
Viranşehir V.D.: 571 201 2690 ŞANLIURFA  
Eski Derik cad. Dağ Apt. Karşısı No: 6/8  
Viranşehir / ŞANLIURFA

# DOĞAN ELEKTRİK

## GENEL SERVİS FORMU

Eski Den...  
Karşısı  
Viranşehir /ŞANLIURFA  
Cep: 0 542 763 03 88  
e-mail:doganelektrik69@gmail.com

Müşterinin ( Kurum Müteahhit) Adı

Viranşehir Devlet Hastanesi

Yetkili Kişi Adı Soyadı

Adres / Telefon / Faks

İşin Adı / Sipariş No.

Ürün Modeli / Seri No.

Garanti Kapsamında  Garanti Kapsamında Değil

Viranşehir Devlet Hastanesinde bulunan Fransız  
havuzu için kullandığımız pis su tahliye motoru  
2 hp gücündeki dolgu motoru arızalandığı tespit  
edilmiştir yapılan kontrollerde aşağıdaki  
malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır  
2 Ad. rulman,  
1 Ad. somun  
1 Adet motor sarpsı

DOĞAN ELEKTRİK

Viranşehir V.D. 250760 ŞANLIURFA  
Eski Den...  
Karşısı  
Viranşehir /ŞANLIURFA

\*Sistem çalışma prensibi uygulamalı olarak anlatılmış, kullanım - bakım /onarım kılavuzu ile elektrik projeleri teslim edilmiştir  
\*Kullanım kılavuzundaki donmaya karşı tedbirlerin alınmasından doğacak arızalar ile şebekeye voltajındaki ani değişimler  
sebebiyle oluşabilecek arızalar garanti kapsamında değildir.

MÜŞTERİ

29.08.2019

ŞHA Erkan

Mehmet EVDİ

Teknik Servis Sorumlusu

YETKİLİ SERVİS

DOĞAN ELEKTRİK

29.10.2019

Viranşehir V.D. 250760 ŞANLIURFA  
Eski Den...  
Karşısı  
Viranşehir /ŞANLIURFA