

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

İhale Kodu : 00282

SAYI :
KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** birim fiyatın hastanemiz satın alma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145113007
Fax : 4145121236
E-Posta: sanliurfadhs11@saglik.gov.tr
vdhsatinalma@gmail.com

İLHAN ERKAN
Başhekim



S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	WÖHNER ENAŞ TUTCU	2	ADET		
2	160 AMPER NH00 BUŞON SİGORTA	9	ADET		
			Genel Toplam(KDV Hariç):		

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

***Teklif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazısını Göndermeniz Rica olunur.**

****UBB KODU OLMAYAN TEKLİFLER KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

****TEKLİFLERİNİZİ EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE GÖNDERMENİZ RICA OLUNUR.**

****TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. TEKLİFLERİNİZİN UYGUNLUĞU İÇİN ŞARTNAME TARAFINIZCA İMZALANIP TARAFİMIZA GÖNDERİLMELİDİR.**

ELEKTRİK SİSTEMİ YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1=)İSTENEN MALZEMELER AKTİF MARKA KOMPANZASYON SİSTEMİNE UYUMLU OLACAKTIR.
- 2=)MALZEMELER ORİJİNAL OLACAKTIR.
- 3=)TÜM NAKLİYE MASRAFLARI YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.
- 4=)MALZEMELER TEST EDİLDİKTEN SONRA MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN KABUL EDİLECEKTİR.

Mehmet EVDİ
Teknik Servis Sorumlusu

SERVIS NO: 000 057

Emiroğlu Mah.E90-2 Cad.No:227/1
Viranşehir /ŞANLIRFA
Cep: 0 542 369 14 14- 0543 378 69 44
E-mail:yilsanlog@gmail.com

YILSAN LOJİSTİK

Tem.Elk.Elkt.Grd.Teks.Pet.Oto.Mob.Hay.Tic.Ltd.Şti
Hitachi Yetkili Satış & Servisi

GENEL SERVİS FORMU

Müşterinin (Kurum Müteahhit) Adı	Viranşehir Devlet Hastanesi		
Yetkili Kişi Adı Soyadı			
Adres / Telefon / Faks	Arıza Bilirgeni		
İşin Adı / Sipariş No.	Elektrik tesisat parçaları bakım işi		
Ürün Modeli / Seri No.		Garanti Kapsamında <input type="checkbox"/>	Garanti Kapsamında Değil <input checked="" type="checkbox"/>

Tarafımızta Trafo ve pano odasında yapılan kontroller sonucunda aşağıdaki malzemelerin arızalı olduğu tespit edilmiştir. Bu malzemelerin temini rica olunur.

- 2 adet Wöhner enerji tutucu
- 3 adet 160 Amper NHO0 Busbar Spanta
- 2 adet Trafo İzolatörlü fan

Yukarıda yazılı olan ürünlerin yardımı tespit edilmiştir.

- Trafo pano odası klimasının da arızalı olduğundan sistem odası aşırı derecede sıcak.

*Sistem çalışma prensibi uygulamalı olarak anlatılmış, kullanım - bakım /onarım kılavuzu ile elektrik projeleri teslim edilmiştir
*Kullanım kılavuzundaki donmaya karşı tedbirlerin alınmasından doğacak arızalar ile şebeke voltajındaki ani değişimler sebebiyle oluşabilecek arızalar garanti kapsamında değildir.

MÜŞTERİ

22.10.2019

S.İ.EREN

YILSAN LOJİSTİK

22.10.2019

Tem.Elk.Elkt.Grd.Teks.Pet.Oto.
Mob.Hay.Tic.Ltd.Şti
Verili Dairesi: Viranşehir No:9790503957 Tic.Sic.No:3269
Mersis No:0979050395700015 Gsm 0542 369 14 14
Emiroğlu Mah.E 90 2. Cad.No:227/1 Viranşehir/Ş.URFAMehmet EVLİ
Teknik Sorumlusu