

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

İhale Kodu : 00271

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PIYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145113007

Fax : 4145121236

E-Posta: [sanliurfadhs11@saglik.gov.tr](mailto:sanliurfadhs11@saglik.gov.tr)

[vdhsatinalma@gmail.com](mailto:vdhsatinalma@gmail.com)

İLHAN ERKAN

Başhekim



S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Markası	UBB Kodu	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	SOFT STARTEL(VAKUM KONTROL PANOSU İÇİN)	1	ADET				
2	VAKUM SEPERATÖR FİLTRE	2	ADET				
3	VAKUM POMPASI YAĞ FİLTRESİ	2	ADET				
4	KOMPRESÖR YAĞ FİLTRESİ	2	ADET				
5	ORİNG LASTİĞİ	1	TAKIM				
					Genel Toplam(KDV Hariç):		

**Teklif Veren Firmanın**

Adı	:		Firma Yetkilisi	:	
Adresi	:				
Telefon	:		Kaşe ve İmza	:	
Fax	:				
E-Mail	:				

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

**\*Teklif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazısını Göndermeniz Rica olunur.**

**\*\*UBB KODU OLMAYAN TEKLİFLER KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

**\*\*TEKLİFLERİNİZİ EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE GÖNDERMENİZ RİCA OLUNUR.**

**\*\*TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. TEKLİFLERİNİZİN UYGUNLUĞU İÇİN ŞARTNAME TARAFINIZCA İMZALANIP TARAFİMIZA GÖNDERİLMELİDİR.**

## **SOFT STARTER TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Sisteme uyumlu olmalıdır.
- Elektrik panosuna montajı Firma tarafından yapılmalıdır.
- Motorların kalkışında vitesi geçiş yapıp, yavaş kalkış yapılmalıdır.
- 2 yıl garantili olmalıdır.
- Teslim edilecek ürün orijinal olup, Sisteme verdiği tüm sorumluluk firmaya ait olacaktır.
- Numune görüldükten uygunluk verilecektir.
- Mevcut panoya uyumsuz olması halinde Yüklenici firma 1 adet alt tabla temin etmelidir.

## **ORING TEKNİK ŞARNAMESİ**

- Sistemde bulunan 250 m3 vakum pompalarına uyumlu olmalıdır.
- Contaları üzerinde olmalıdır.
- Ayrı ambalajlarda olmalıdır.
- Numune görüldükten uygunluk verilecektir.
- 4 parçadan oluşmalıdır.

## **VAKUM POMPA YAĞ FİLTRESİ TEKNİK ŞARNAMESİ**

- Sistemde bulunan 250 m3 vakum pompalarına uyumlu olmalıdır.
- En az 12 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 1/3 dış çapına olmalıdır.
- Filtre ile birlikte, Filtre bağlı olduğu yap tankı haznesine uyumlu 4 Lt Orijinal ve sistemin mevcut yağ kollarına uygun yağ dahil teslim edilmelidir.
- Contaları üzerinde olmalıdır.
- Ayrı ambalajlarda olmalıdır.
- Numune görüldükten uygunluk verilecektir.

## **KOMPRESÖR SEPERATÖR FİLTRESİ TEKNİK ŞARNAMESİ**

- 1X12 ölçülerinde olmalıdır.
- En az 15 cm uzunluğunda olmalıdır.
- Contaları üzerinde olmalıdır.
- Filtre ile birlikte, Filtre bağlı olduğu yap tankı haznesine uyumlu 6 Lt Orijinal ve sistemin mevcut yağ kollarına uygun yağ dahil teslim edilmelidir.
- Ayrı ambalajlarda olmalıdır.
- Numune görüldükten uygunluk verilecektir.

## **KOMPRESÖR YAĞ FİLTRESİ TEKNİK ŞARNAMESİ**

- Sistemde bulunan Cihaza uyumlu olmalıdır.
- Basınca karşı dayanıklı olmalıdır.
- Filtre ile birlikte, Filtre bağlı olduğu yap tankı haznesine uyumlu 6 Lt Orijinal ve sistemin mevcut yağ kollarına uygun yağ dahil teslim edilmelidir.
- Contaları üzerinde olmalıdır.
- Ayrı ambalajlarda olmalıdır.
- Numune görüldükten uygunluk verilecektir.
- **NOT:TÜM NAKLİYE MASRAFLARI YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.**

**Mehmet EVDİ**  
Teknik Servis Sorumlusu