

KABİN FANI ŞARTNAMESİ

1. 20X20 Ebatında olmalıdır.
2. Yükseklik 5cm olmalıdır.
3. 220 volt ile çalışmalıdır.
4. Metal olacak döküm olmalıdır.
5. Kablo bağlantı yeri Soketli olmalıdır.

POWER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Santral kabin yuvasına uygun olmalıdır.
2. Kızaklı olmalıdır.
3. Giriş voltajı -48 volt olacak
4. Çıkış voltajı -48 volt -5 volt +5 volt olmalıdır.
5. Regüleli olmalıdır.
6. Ön yüzünde -48 volt -5 volt +5 volt led ışıkları olmalıdır.


Kemal KAPLAN
İdari ve Mali Hizmetler
Müdür Yardımcısı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

İhale Kodu : 00191

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145113007

Fax : 4145121236

E-Posta: sanliurfadhs11@saglik.gov.tr

İLHAN ERKAN

Başhekim



S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Markası	UBB Kodu	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	SANTRAL KABİN FANI	4	ADET				
2	POWER	1	ADET				
					Genel Toplam(KDV Hariç):		

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.